

**Assunto:** Re: Fwd: Concorrência 108/2021

**De:** Dalila Oliveira Weber <planejamento.dalila@riodoscedros.sc.gov.br>

**Data:** 19/01/2022 08:06

**Para:** Mikael Felipe Spiess <licitacao@riodoscedros.sc.gov.br>

Bom dia Prezados,

Sobre o questionamento, trata-se dos itens relacionados a base e sub-base.

Levando em consideração o valor cotado de mercado para estes materiais e o valor comercial que utilizamos da tabela SICRO, consideramos os valores da planilha orçamentária suficientes para execução do objeto. Portanto manteremos a planilha de acordo com os dados apresentados neste processo licitatório.

Atenciosamente,

Dalila Weber

Eng. Civil

Prefeitura de Rio dos Cedros.

Em 18/01/2022 15:02, Mikael Felipe Spiess escreveu:

----- Mensagem encaminhada -----

**Assunto:**Concorrência 108/2021

**Data:**Tue, 18 Jan 2022 15:39:16 -0200

**De:**Ângela Haas <[licitacao@freedom.eng.br](mailto:licitacao@freedom.eng.br)>

**Para:**[licitacao@riodoscedros.sc.gov.br](mailto:licitacao@riodoscedros.sc.gov.br), Peter <[peter@freedom.eng.br](mailto:peter@freedom.eng.br)>

Boa tarde,

Referente à licitação Concorrência 108/2021, de objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(AS) ESPECIALIZADA(AS) EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA) DA OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHO DE VIA PÚBLICA DENOMINADA "ROTA DOS LAGOS", NA RODOVIA RCD 070, RODOVIA RCD 418 E RODOVIA RCD 405, CONTEMPLANDO: TERRAPLENAGEM, CONTENÇÕES, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E BARREIRAS LONGITUDINAIS (GUARD-RAIL), EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, PROJETOS, QUANTITATIVOS, ORÇAMENTOS ESTIMATIVOS, CRONOGRAMAS FÍSICO - FINANCEIROS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. TUDO EM

CONFORMIDADE COM A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS, PROPOSTA CADASTRADA NO SIGEF/SC SOB Nº26155, REFERENTE AO PROGRAMA TRANSFERÊNCIA Nº2021010799. NA FORMA DO EDITAL E SEUS ANEXOS, NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL"

Nos orçamentos do referido objeto possui as seguintes composições:

Lote 1:

"4.2 - SICRO 4011279 - Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 6.772,12 m<sup>3</sup> - R\$ 107,04 "

"4.3 - SICRO 4011276 - Base em brita graduada - e = 15 cm, incluso transporte - 5.079,09 m<sup>3</sup> - R\$ 126,55 "

Lote 2:

"4.2 - SICRO 4011279 - Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 3.105,76 m<sup>3</sup> - R\$ 107,04 "

"4.3 - SICRO 4011276 - Base em brita graduada - e = 15 cm, incluso transporte - 2.329,32 m<sup>3</sup> - R\$ 126,55"

Lote 3:

"3.9 - SICRO 4011279 - Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial - 5,00 m<sup>3</sup> - R\$ 107,04"

"3.10 - SICRO 4011276 - Base em brita graduada - e = 15 cm para base BSCC, incluso transporte - 3,90 m<sup>3</sup> - R\$ 126,55"

Esses dois itens, conforme segue a composição de referência do SICRO, não está incluso o transporte dos materiais, e em nenhuma das 3 planilhas de orçamentos (lote 1, 2 e 3) também não há outro item com o transporte para esses materiais.

Teria alguma outra composição que a prefeitura fez considerando esses transportes? Ou que esteja em outro item que não identificamos na planilha?

Conforme a própria prefeitura considerou e especificou no memorial descritivo, a pedreira mais próxima da obra fica numa distância de 62,5km.

Aguardamos retorno breve.

--

Ângela Haas  
Departamento de Licitações  
Freedom Engenharia e Construção LTDA  
47 3338 0360

|

--

Atenciosamente,